PROVINCIA DI VERONA — COMUNE DI FUMANE

PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE in localita' "PONTE SCRIVAN" - Z.T.O. C2a/3

P.U.A. ai sensi della L.R. 11/04, art. 19, punto 1, lett. a)

ELABORATO	TITOLO	DATA
07	PROGETTO RETI TECNOLOGICHE: FOGNATURA, ACQUEDOTTO	dicembre 2012
		SCALA: varie

RESPONSABILE DEL PROGETTO	IL DIRETTORE DEI LAVORI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	SINDACO
DANIEL MANTOVANI ARCHITETTO	DANIEL MANTOVANI ARCHITETTO		

STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DANIEL MANTOVANI ARCHITETTO

gruppo di lavoro: arch. Daniel Mantovani, arch. Andrea Mantovani, plan. ter. Katia Brunelli

via Valpolicella 19/ - 37030 - San Pietro in Cariano tel. 0456801543 - fax. 0456801577 - e-mail: d.mantovani@jesi.it

I COMMITTENTI

COTTINI LAURA	COTTINI SERGIO FABRIZIO	COTTINI SANDRO
COTTINI LUCIANO	COTTINI CATTERINA	COTTINI DARIO
COTTINI NADIA	CONATI FRANCESCO	

TABELLA UTENZE

Riferimento planimetrico N. LOTTO	volume mc.	n.utenze
Lotto n. 1	1.000,00	4
Lotto n. 2	1.050,00	4
Lotto n. 3	1.000,00	4
Lotto n. 4	1.006,00	4
Lotto n. 5	970,00	4
Lotto n. 6	954,00	4
Lotto n. 7	950,00	4
Lotto n. 8	950,00	4
Lotto n. 9	1.205,00	6
Lotto n. 10	1.205,00	6
Lotto n. 11	1.900,00	10
Lotto n. 12	3.311,00	16
Totale	**15.452,00**	**70**

PLANIMETRIA GENERALE sc. 1:500



RETE FOGNATURA

- Condotta principale acque nere PVC rigido Ø 200 mm classe SN 8
- Tubazioni allacci utenze private De 2. 160 in PVC rigido classe SN 4 o SN 8
- Pozzetto con sifone in P.V.C.
- Pozzetto d'ispezione
- Allaccio alla rete esistente

RETE ACQUEDOTTO

- Linea principale acquedotto ACC 1/2 - ACC 100 - ACC 80 - PEAD 110
- Tubazioni di allacciamento acquedotto Ø 100
- Saracinesca di ingresso/scarico allaccio rete esistente
- Saracinesca (chiusino circolare) per adduzione lotti
- Idrante soprassuolo
- Pozzetto di innaffiamento con valvola

PARTICOLARI RETE FOGNATURA NERA

PARTICOLARE POZZETTO D'ISPEZIONE RETE FOGNARIA - 1:20



CONDOTTA PER RETE FOGNARIA - 1:20



PARTICOLARE ALLACCIAMENTO PRIVATO/RETE FOGNARIA (FOGNATURA NERA) - 1:20
N.B. sia il pozzetto che il sifone saranno a carico delle nuove utenze



SEZIONI ALTIMETRICHE PER RETE FOGNATURA NERA







PARTICOLARI RETE ACQUEDOTTO

SARACINESCA TIPO CARICO/SCARICO - IDRANTE SOPRASUOLO - sc. 1:25



POZZETTO D'ISPEZIONE - 1:25



POZZETTO D'INNIAFFIAMENTO